

### Quellenerfassung Becken Nigerquelle IV

Datum	Leitfähigkeit ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	Temperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )	Schüttung (l/s)	Kommentar
25.05.2020	554	6,6	1,93	
27.05.2020	557	6,6	1,82	
03.06.2020	560	6,8	1,67	
04.06.2020	584	6,8	1,5	
11.06.2020	545	6,8	1,5	
12.06.2020	416,9	6,7	1,5	Fühler liefert aufgrund von Blitzeinschlag ungenaue Messergebnisse
16.06.2020	462,5	6,7	1,5	Fühler liefert aufgrund von Blitzeinschlag ungenaue Messergebnisse
18.06.2020	490	6,7	1,5	Fühler liefert aufgrund von Blitzeinschlag ungenaue Messergebnisse
22.06.2020	417,6	6,7	1,8	Fühler liefert aufgrund von Blitzeinschlag ungenaue Messergebnisse
24.06.2020	427,2	6,7	1,9	Fühler liefert aufgrund von Blitzeinschlag ungenaue Messergebnisse
26.06.2020	546,9	6,7	1,8	
29.06.2020	418,1	6,7	1,7	
06.07.2020	601,5	6,7	2,1	
09.07.2020	601,4	6,7	1,9	
13.07.2020	606,9	6,7	1,7	
15.07.2020	608,9	6,7	1,6	
20.07.2020	613	6,7	1,5	
31.07.2020 *		6,7	1,6	Sensor für die Leitfähigkeit wurde aufgrund eines Blitzeinschlags zerstört
03.08.2020 *		6,7	2	
07.08.2020	563,9	6,7	2,2	
10.08.2020	566,3	6,7	2,4	
12.08.2020 *		6,7	2,4	der Sensor für die Leitfähigkeit wurde am Montag 10.08.2020 wieder
19.08.2020	530	7	1,8	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
24.08.2020	535	7	1,8	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
03.09.2020	524	7,1	1,7	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
08.09.2020	528	7	1,8	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
11.09.2020	529	7	1,9	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
15.09.2020	535	7	1,8	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
18.09.2020	538	7	1,9	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
22.09.2020	544	7	1,8	Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät

30.09.2020	551,6	7	1,7 Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
08.10.2020	544	7	1,8 Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
16.10.2020	550	7	1,6 Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
03.11.2020	540	7	1,6 Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät
12.11.2020	548	7	1,5 Händisch von der Gemeinde Karneid gemessen mit Messgerät

Ansprechperson für die Messungen Herr Kofler (Gemeinde Karneid): 3485243604

Ansprechperson für die Dokumentation Philipp Thurner (Latemar Karersee GmbH): 3314292199